

## Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности

П/пункт 1.1	П/пункт 1.3.	
Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Прогнозируемая стоимость мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности,	Эффект от внедрения мероприятий в натуральных показателях
	тыс. руб.	
2011 год		
Двойное остекление окон в подъездах жилых домов	100,0	0,14 тыс. Гкал
2012 год		
Двойное остекление окон в подъездах жилых домов	800,0	0,3 тыс. Гкал
Замена ламп накаливания на энергосберегающие в МОП	240,0	113,5 тыс. кВт.час
Снятие декоративных ограждений с радиаторов отопления и установка теплоотражателей за радиатором	150,0	3,89 тыс. Гкал
Работы по утеплению ограждающих конструкций	3 400,0	4,564 тыс. Гкал
Модернизация центральное отопления	1 000,0	2,457 тыс. Гкал
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии и ГВС	2 755,0	4,42 тыс. Гкал