


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Тепловые нагрузки абонентов сети 801 ТЦ ЗАТО Видяево на 2013 год

| Адрес потребителя: | Расчетная тепловая нагрузка | | | | Расход теплоносителя т/час | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|----------------------------|---------------|
| | отопление | ГВС | Вентиляц. | Общая | Отоплен. | ГВС |
| | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | | |
| ЦТП №2 | | | | | | |
| Поликлиника ММУ ЗАТО Видяево | 0,075 | 0,044 | | 0,119 | 1,88 | 1,10 |
| Школа корпус № 2 | 0,22 | 0,095 | | 0,315 | 5,50 | 2,38 |
| Нагорная,3 (здание МИС) | 0,108 | 0,013 | | 0,121 | 2,70 | 0,33 |
| Нагорная,4 (Д/сад"Солнышко №1- к.1) | 0,13 | 0,100 | | 0,23 | 3,25 | 2,50 |
| Центральная, 21 (ж.дом) | 0,282 | 0,144 | | 0,426 | 7,05 | 3,60 |
| Центральная, 25 (ж.дом) | 0,282 | 0,12 | | 0,402 | 7,05 | 3,00 |
| Центральная, 10 (ж.дом) | 0,110 | 0,11 | | 0,22 | 2,75 | 2,75 |
| Центральная, 12 (ж.дом) | 0,110 | 0,10 | | 0,21 | 2,75 | 2,50 |
| Центральная, 14 (ж.дом) | 0,191 | 0,116 | | 0,307 | 4,78 | 2,90 |
| Центральная, 14 (Д/сад № 1- к.2) | 0,090 | 0,01 | | 0,1 | 2,25 | 0,25 |
| Гараж МТО в/ч 98676 | 0,038 | 0,017 | | 0,055 | 0,95 | 0,43 |
| Гараж ДЭУ в/ч 98676 | 0,039 | 0,066 | | 0,105 | 0,98 | 1,65 |
| Контора гаража ДЭУ | 0,002 | | | 0,002 | 0,05 | 0,00 |
| ИТОГО по ЦТП №2 | 1,677 | 0,935 | 0 | 2,612 | 41,93 | 23,38 |
| ЦТП №1 | | | | | | |
| Центральная,1(ж.дом) | 0,193 | 0,11 | | 0,303 | 4,83 | 2,750 |
| Центральная, 3(ж.дом) | 0,193 | 0,11 | | 0,303 | 4,83 | 2,750 |
| Центральная, 6(ж.дом) | 0,193 | 0,10 | | 0,293 | 4,83 | 2,500 |
| Центральная, 7(ж.дом) | 0,282 | 0,144 | | 0,426 | 7,05 | 3,600 |
| Центральная, 11(ж.дом) | 0,136 | 0,153 | | 0,289 | 3,40 | 3,825 |
| Дом офицеров | 0,214 | | | 0,214 | 5,35 | 0,00 |
| Центр.,4 Госпиталь в/ч 90262 | 0,202 | 0,211 | | 0,413 | 5,05 | 5,275 |
| Центральная, 8 (Администрация) | 0,193 | | | 0,193 | 4,83 | 0,000 |
| ИТОГО по ЦТП №1 | 1,606 | 0,828 | 0 | 2,43 | 40,15 | 20,700 |
| ТЦ 801 | | | | | | |
| СОК "Фрегат | 0,455 | 0,125 | 0,685 | 1,265 | 28,50 | 3,125 |
| Центральная, 23 (ж.дом) | 0,185 | 0,11 | | 0,295 | 4,63 | 2,750 |
| Заречная, 1 (ж.дом) | 0,235 | 0,176 | | 0,411 | 5,88 | 4,400 |
| Заречная, 2 (ж.дом) | 0,286 | 0,176 | | 0,462 | 7,15 | 4,400 |
| Заречная, 5 (ж.дом) | 0,21 | 0,19 | | 0,4 | 5,25 | 4,750 |
| Заречная, 6 (ж.дом) | 0,203 | 0,13 | | 0,333 | 5,08 | 3,250 |
| Заречная, 7(ж.дом) | 0,199 | 0,148 | | 0,347 | 4,98 | 3,700 |
| Заречная, 8 (ж.дом) | 0,181 | 0,13 | | 0,311 | 4,53 | 3,250 |
| Заречная, 12 (ж.дом) | 0,286 | 0,205 | | 0,491 | 7,15 | 5,125 |
| Заречная,11(гараж АТС) | 0,004 | | | 0,004 | 0,10 | 0,00 |
| Заречная, 13 (ж.дом) | 0,199 | 0,13 | | 0,329 | 4,98 | 3,250 |
| Заречная, 14 (ж.дом) | 0,18 | 0,15 | | 0,33 | 4,50 | 3,75 |
| Заречная, 15 (гостиница) | 0,23 | 0,122 | | 0,352 | 5,75 | 3,050 |
| Заречная, 16 (ж.дом) | 0,286 | 0,21 | | 0,496 | 7,15 | 5,250 |
| Заречная, 18 (ж.дом) | 0,286 | 0,21 | | 0,496 | 7,15 | 5,250 |
| Заречная, 19 (ж.дом) | 0,197 | 0,144 | | 0,341 | 4,93 | 3,600 |
| Заречная, 20 (ж.дом) | 0,18 | 0,13 | | 0,31 | 4,50 | 3,250 |
| Заречная, 21(ж.дом) | 0,286 | 0,19 | | 0,476 | 7,15 | 4,750 |
| Заречная, 22 (ж.дом) | 0,286 | 0,19 | | 0,476 | 7,15 | 4,750 |
| Заречная, 23 (ж.дом) | 0,286 | 0,205 | | 0,491 | 7,15 | 5,125 |
| Заречная, 25 (ж.дом) | 0,075 | 0,074 | | 0,149 | 1,88 | 1,850 |

| Адрес потребителя: | Расчетная тепловая нагрузка | | | | Расход теплоносителя т/час | |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------------------|----------------|
| | отопление | ГВС | Вентиляц. | Общая | Отоплен. | ГВС |
| | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | | |
| Заречная, 26 (ж.дом) | 0,286 | 0,205 | | 0,491 | 7,15 | 5,125 |
| Заречная, 27 (ж.дом) | 0,282 | 0,144 | | 0,426 | 7,05 | 3,600 |
| Заречная, 28 (ж.дом) | 0,180 | 0,148 | | 0,328 | 4,50 | 3,700 |
| Заречная, 29 (ж.дом) | 0,286 | 0,19 | | 0,476 | 7,15 | 4,750 |
| Заречная, 30 (ж.дом) | 0,180 | 0,12 | | 0,3 | 4,50 | 3,000 |
| Заречная, 31 (ж.дом) | 0,075 | 0,07 | | 0,145 | 1,88 | 1,750 |
| Заречная, 32 (ж.дом) | 0,180 | 0,116 | | 0,296 | 4,50 | 2,90 |
| Заречная, 33 (ж.дом) | 0,180 | 0,143 | | 0,323 | 4,50 | 3,58 |
| Заречная, 34 (ж.дом) | 0,286 | 0,176 | | 0,462 | 7,15 | 4,40 |
| Заречная, 35 (ж.дом) | 0,180 | 0,146 | | 0,326 | 4,50 | 3,65 |
| Заречная, 36 (ж.дом) | 0,286 | 0,176 | | 0,462 | 7,15 | 4,40 |
| Заречная, 38 (ж.дом) | 0,286 | 0,146 | | 0,432 | 7,15 | 3,65 |
| Заречная, 40(ж.дом) | 0,220 | 0,13 | | 0,35 | 5,50 | 3,25 |
| Заречная, 41 (ж.дом) | 0,271 | 0,21 | | 0,481 | 6,78 | 5,25 |
| Заречная, 42 (ж.дом) | 0,174 | 0,12 | | 0,294 | 4,35 | 3,00 |
| Заречная, 44 (ж.дом) | 0,174 | 0,13 | | 0,304 | 4,35 | 3,25 |
| Заречная, 46 (ж.дом) | 0,174 | 0,14 | | 0,314 | 4,35 | 3,500 |
| Заречная, 48 (ж.дом) | 0,238 | 0,20 | | 0,438 | 5,95 | 5,000 |
| Заречная, 48 (ДМШ) | 0,03 | 0,01 | | 0,04 | 0,75 | 0,250 |
| Заречная, 50 (ж.дом) | 0,277 | 0,176 | | 0,453 | 6,93 | 4,40 |
| Заречная, 52 (ж.дом) | 0,277 | 0,176 | | 0,453 | 6,93 | 4,40 |
| Заречная, 54 (ж.дом) | 0,345 | 0,23 | | 0,575 | 8,63 | 5,75 |
| Заречная, 56 (ж.дом) | 0,277 | 0,19 | | 0,467 | 6,93 | 4,75 |
| Заречная, 58 (ж.дом) | 0,152 | 0,148 | | 0,3 | 3,80 | 3,700 |
| Школа корпус № 1 | 0,350 | 0,284 | | 0,634 | 8,75 | 7,100 |
| Д/с №2 "Елочка" | 0,127 | 0,172 | | 0,299 | 3,18 | 4,300 |
| Заречная, 17 "Сакура" | 0,02 | | | 0,02 | 0,50 | 0,00 |
| Магазин "ЭКОНОМ" ул.Заречная, д.4 | 0,01 | | | 0,01 | 0,25 | 0,00 |
| Магазин "ГУРМАН" ул.Заречная, д.3 | 0,01 | | | 0,01 | 0,25 | 0,00 |
| Итого по ТЦ 801 | 10,538 | 7,241 | 0,685 | 18,464 | 280,58 | 181,025 |
| ИТОГО: | 13,821 | 9,004 | 0,685 | 23,510 | 362,650 | 225,100 |
| ВСЕГО: | | 23,51 | | | 587,75 | |

Ведущий инженер
МУПП ЖКХ



В.Е.Козлова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Тепловые нагрузки абонентов сети 801 ТЦ ЗАТО Видяево на 2014 год

| Адрес потребителя: | Расчетная тепловая нагрузка | | | | Расход теплоносителя т/час | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|----------------------------|---------------|
| | отопление | ГВС | Вентиляц. | Общая | Отоплен. | ГВС |
| | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | | |
| ЦТП №2 | | | | | | |
| Поликлиника ММУ ЗАТО Видяево | 0,075 | 0,044 | | 0,119 | 1,88 | 1,10 |
| Школа корпус № 2 | 0,22 | 0,095 | | 0,315 | 5,50 | 2,38 |
| Нагорная,3 (здание МИС) | 0,108 | 0,013 | | 0,121 | 2,70 | 0,33 |
| Нагорная,4 (Д/сад"Солнышко №1- к.1) | 0,13 | 0,100 | | 0,23 | 3,25 | 2,50 |
| Центральная, 21 (ж.дом) | 0,282 | 0,144 | | 0,426 | 7,05 | 3,60 |
| Центральная, 25 (ж.дом) | 0,282 | 0,12 | | 0,402 | 7,05 | 3,00 |
| Центральная, 10 (ж.дом) | 0,110 | 0,11 | | 0,22 | 2,75 | 2,75 |
| Центральная, 12 (ж.дом) | 0,110 | 0,10 | | 0,21 | 2,75 | 2,50 |
| Центральная, 14 (ж.дом) | 0,191 | 0,116 | | 0,307 | 4,78 | 2,90 |
| Центральная, 14 (Д/сад № 1- к.2) | 0,090 | 0,01 | | 0,1 | 2,25 | 0,25 |
| Гараж МТО в/ч 98676 | 0,038 | 0,017 | | 0,055 | 0,95 | 0,43 |
| Гараж ДЭУ в/ч 98676 | 0,039 | 0,066 | | 0,105 | 0,98 | 1,65 |
| Контора гаража ДЭУ | 0,002 | | | 0,002 | 0,05 | 0,00 |
| ИТОГО по ЦТП №2 | 1,677 | 0,935 | 0 | 2,612 | 41,93 | 23,38 |
| ЦТП №1 | | | | | | |
| Центральная,1(ж.дом) | 0,193 | 0,11 | | 0,303 | 4,83 | 2,750 |
| Центральная, 3(ж.дом) | 0,193 | 0,11 | | 0,303 | 4,83 | 2,750 |
| Центральная, 6(ж.дом) | 0,193 | 0,10 | | 0,293 | 4,83 | 2,500 |
| Центральная, 7(ж.дом) | 0,282 | 0,144 | | 0,426 | 7,05 | 3,600 |
| Центральная, 11(ОМВД) | 0,136 | 0,153 | | 0,289 | 3,40 | 3,825 |
| Дом офицеров | 0,214 | | | 0,214 | 5,35 | 0,00 |
| Центр.,4 Госпиталь в/ч 90262 | 0,202 | 0,211 | | 0,413 | 5,05 | 5,275 |
| Центральная, 8 (Администрация) | 0,193 | | | 0,193 | 4,83 | 0,000 |
| ИТОГО по ЦТП №1 | 1,606 | 0,828 | 0 | 2,43 | 40,15 | 20,700 |
| ТЦ 801 | | | | | | |
| СОК "Фрегат | 0,455 | 0,125 | 0,685 | 1,265 | 28,50 | 3,125 |
| Центральная, 23 (ж.дом) | 0,185 | 0,11 | | 0,295 | 4,63 | 2,750 |
| Заречная, 1 (ж.дом) | 0,235 | 0,176 | | 0,411 | 5,88 | 4,400 |
| Заречная, 2 (ж.дом) | 0,286 | 0,176 | | 0,462 | 7,15 | 4,400 |
| Заречная, 5 (ж.дом) | 0,21 | 0,19 | | 0,4 | 5,25 | 4,750 |
| Заречная, 6 (ж.дом) | 0,203 | 0,13 | | 0,333 | 5,08 | 3,250 |
| Заречная, 7(ж.дом) | 0,199 | 0,148 | | 0,347 | 4,98 | 3,700 |
| Заречная, 8 (ж.дом) | 0,181 | 0,13 | | 0,311 | 4,53 | 3,250 |
| Заречная, 12 (ж.дом) | 0,286 | 0,205 | | 0,491 | 7,15 | 5,125 |
| Заречная,11(гараж АТС) | 0,004 | | | 0,004 | 0,10 | 0,00 |
| Заречная, 13 (ж.дом) | 0,199 | 0,13 | | 0,329 | 4,98 | 3,250 |
| Заречная, 14 (ж.дом) | 0,18 | 0,15 | | 0,33 | 4,50 | 3,75 |
| Заречная, 15 (гостиница) | 0,23 | 0,122 | | 0,352 | 5,75 | 3,050 |
| Заречная, 16 (ж.дом) | 0,286 | 0,21 | | 0,496 | 7,15 | 5,250 |
| Заречная, 18 (ж.дом) | 0,286 | 0,21 | | 0,496 | 7,15 | 5,250 |
| Заречная, 19 (ж.дом) | 0,197 | 0,144 | | 0,341 | 4,93 | 3,600 |
| Заречная, 20 (ж.дом) | 0,18 | 0,13 | | 0,31 | 4,50 | 3,250 |
| Заречная, 21(ж.дом) | 0,286 | 0,19 | | 0,476 | 7,15 | 4,750 |
| Заречная, 22 (ж.дом) | 0,286 | 0,19 | | 0,476 | 7,15 | 4,750 |
| Заречная, 23 (ж.дом) | 0,286 | 0,205 | | 0,491 | 7,15 | 5,125 |
| Заречная, 25 (ж.дом) | 0,075 | 0,074 | | 0,149 | 1,88 | 1,850 |

| Адрес потребителя: | Расчетная тепловая нагрузка | | | | Расход теплоносителя т/час | |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------------------|----------------|
| | отопление | ГВС | Вентиляц. | Общая | Отоплен. | ГВС |
| | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | | |
| Заречная, 26 (ж.дом) | 0,286 | 0,205 | | 0,491 | 7,15 | 5,125 |
| Заречная, 27 (ж.дом) | 0,282 | 0,144 | | 0,426 | 7,05 | 3,600 |
| Заречная, 28 (ж.дом) | 0,180 | 0,148 | | 0,328 | 4,50 | 3,700 |
| Заречная, 29 (ж.дом) | 0,286 | 0,19 | | 0,476 | 7,15 | 4,750 |
| Заречная, 30 (ж.дом) | 0,180 | 0,12 | | 0,3 | 4,50 | 3,000 |
| Заречная, 31 (ж.дом) | 0,075 | 0,07 | | 0,145 | 1,88 | 1,750 |
| Заречная, 32 (ж.дом) | 0,180 | 0,116 | | 0,296 | 4,50 | 2,90 |
| Заречная, 33 (ж.дом) | 0,180 | 0,143 | | 0,323 | 4,50 | 3,58 |
| Заречная, 34 (ж.дом) | 0,286 | 0,176 | | 0,462 | 7,15 | 4,40 |
| Заречная, 35 (ж.дом) | 0,180 | 0,146 | | 0,326 | 4,50 | 3,65 |
| Заречная, 36 (ж.дом) | 0,286 | 0,176 | | 0,462 | 7,15 | 4,40 |
| Заречная, 38 (ж.дом) | 0,286 | 0,146 | | 0,432 | 7,15 | 3,65 |
| Заречная, 40(ж.дом) | 0,220 | 0,13 | | 0,35 | 5,50 | 3,25 |
| Заречная, 41 (ж.дом) | 0,271 | 0,21 | | 0,481 | 6,78 | 5,25 |
| Заречная, 42 (ж.дом) | 0,174 | 0,12 | | 0,294 | 4,35 | 3,00 |
| Заречная, 44 (ж.дом) | 0,174 | 0,13 | | 0,304 | 4,35 | 3,25 |
| Заречная, 46 (ж.дом) | 0,174 | 0,14 | | 0,314 | 4,35 | 3,500 |
| Заречная, 48 (ж.дом) | 0,238 | 0,20 | | 0,438 | 5,95 | 5,000 |
| Заречная, 48 (ДМШ) | 0,03 | 0,01 | | 0,04 | 0,75 | 0,250 |
| Заречная, 50 (ж.дом) | 0,277 | 0,176 | | 0,453 | 6,93 | 4,40 |
| Заречная, 52 (ж.дом) | 0,277 | 0,176 | | 0,453 | 6,93 | 4,40 |
| Заречная, 54 (ж.дом) | 0,345 | 0,23 | | 0,575 | 8,63 | 5,75 |
| Заречная, 56 (ж.дом) | 0,277 | 0,19 | | 0,467 | 6,93 | 4,75 |
| Заречная, 58 (ж.дом) | 0,152 | 0,148 | | 0,3 | 3,80 | 3,700 |
| Школа корпус № 1 | 0,350 | 0,284 | | 0,634 | 8,75 | 7,100 |
| Д/с №2 "Елочка" | 0,127 | 0,172 | | 0,299 | 3,18 | 4,300 |
| Заречная, 17 "Сакура" | 0,02 | | | 0,02 | 0,50 | 0,00 |
| Магазин "ГУРМАН" ул.Заречная, д.3 | 0,01 | | | 0,01 | 0,25 | 0,00 |
| Итого по ТЦ 801 | 10,528 | 7,241 | 0,685 | 18,454 | 280,33 | 181,025 |
| ИТОГО: | 13,811 | 9,004 | 0,685 | 23,500 | 362,400 | 225,100 |
| ВСЕГО: | | | 23,50 | | 587,50 | |

Ведущий инженер
МУПП ЖКХ

В.Е.Козлова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Тепловые нагрузки абонентов сети 801 ТЦ ЗАТО Видяево на 2015,2016 год

| Адрес потребителя: | Расчетная тепловая нагрузка | | | | Расход теплоносителя т/час | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------|-------------|----------------------------|---------------|
| | отопление | ГВС | Вентиляц. | Общая | Отоплен. | ГВС |
| | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | | |
| ЦТП №2 | | | | | | |
| Поликлиника ММУ ЗАТО Видяево | 0,075 | 0,044 | | 0,119 | 1,88 | 1,10 |
| Школа корпус № 2 | 0,22 | 0,095 | | 0,315 | 5,50 | 2,38 |
| Нагорная,3 (здание МИС) | 0,108 | 0,013 | | 0,121 | 2,70 | 0,33 |
| Нагорная,4 (Д/сад"Солнышко №1- к.1) | 0,13 | 0,100 | | 0,23 | 3,25 | 2,50 |
| Центральная, 21 (ж.дом) | 0,282 | 0,144 | | 0,426 | 7,05 | 3,60 |
| Центральная, 10 (ж.дом) | 0,110 | 0,11 | | 0,22 | 2,75 | 2,75 |
| Центральная, 12 (ж.дом) | 0,110 | 0,10 | | 0,21 | 2,75 | 2,50 |
| Центральная, 14 (ж.дом) | 0,191 | 0,116 | | 0,307 | 4,78 | 2,90 |
| Центральная, 14 (Д/сад № 1- к.2) | 0,090 | 0,01 | | 0,1 | 2,25 | 0,25 |
| Гараж МТО в/ч 98676 | 0,038 | 0,017 | | 0,055 | 0,95 | 0,43 |
| Гараж ДЭУ в/ч 98676 | 0,039 | 0,066 | | 0,105 | 0,98 | 1,65 |
| Контора гаража ДЭУ | 0,002 | | | 0,002 | 0,05 | 0,00 |
| ИТОГО по ЦТП №2 | 1,395 | 0,815 | 0 | 2,21 | 34,88 | 20,38 |
| ЦТП №1 | | | | | | |
| Центральная,1(ж.дом) | 0,193 | 0,11 | | 0,303 | 4,83 | 2,750 |
| Центральная, 3(ж.дом) | 0,193 | 0,11 | | 0,303 | 4,83 | 2,750 |
| Центральная, 6(ж.дом) | 0,193 | 0,10 | | 0,293 | 4,83 | 2,500 |
| Центральная, 7(ж.дом) | 0,282 | 0,144 | | 0,426 | 7,05 | 3,600 |
| Центральная, 11(ж.дом) | 0,136 | 0,153 | | 0,289 | 3,40 | 3,825 |
| Дом офицеров | 0,214 | | | 0,214 | 5,35 | 0,00 |
| Центр.,4 Госпиталь в/ч 90262 | 0,202 | 0,211 | | 0,413 | 5,05 | 5,275 |
| Центральная, 8 (Администрация) | 0,193 | | | 0,193 | 4,83 | 0,000 |
| ИТОГО по ЦТП №1 | 1,606 | 0,828 | 0 | 2,43 | 40,15 | 20,700 |
| ТЦ 801 | | | | | | |
| СОК "Фрегат | 0,455 | 0,125 | 0,685 | 1,265 | 28,50 | 3,125 |
| Центральная, 23 (ж.дом) | 0,185 | 0,11 | | 0,295 | 4,63 | 2,750 |
| Заречная, 1 (ж.дом) | 0,235 | 0,176 | | 0,411 | 5,88 | 4,400 |
| Заречная, 2 (ж.дом) | 0,286 | 0,176 | | 0,462 | 7,15 | 4,400 |
| Заречная, 5 (ж.дом) | 0,21 | 0,19 | | 0,4 | 5,25 | 4,750 |
| Заречная, 6 (ж.дом) | 0,203 | 0,13 | | 0,333 | 5,08 | 3,250 |
| Заречная, 7(ж.дом) | 0,199 | 0,148 | | 0,347 | 4,98 | 3,700 |
| Заречная, 8 (ж.дом) | 0,181 | 0,13 | | 0,311 | 4,53 | 3,250 |
| Заречная, 12 (ж.дом) | 0,286 | 0,205 | | 0,491 | 7,15 | 5,125 |
| Заречная,11(гараж АТС) | 0,004 | | | 0,004 | 0,10 | 0,00 |
| Заречная, 13 (ж.дом) | 0,199 | 0,13 | | 0,329 | 4,98 | 3,250 |
| Заречная, 14 (ж.дом) | 0,18 | 0,15 | | 0,33 | 4,50 | 3,75 |
| Заречная, 15 (гостиница) | 0,23 | 0,122 | | 0,352 | 5,75 | 3,050 |
| Заречная, 16 (ж.дом) | 0,286 | 0,21 | | 0,496 | 7,15 | 5,250 |
| Заречная, 18 (ж.дом) | 0,286 | 0,21 | | 0,496 | 7,15 | 5,250 |
| Заречная, 19 (ж.дом) | 0,197 | 0,144 | | 0,341 | 4,93 | 3,600 |
| Заречная, 20 (ж.дом) | 0,18 | 0,13 | | 0,31 | 4,50 | 3,250 |
| Заречная, 21(ж.дом) | 0,286 | 0,19 | | 0,476 | 7,15 | 4,750 |
| Заречная, 22 (ж.дом) | 0,286 | 0,19 | | 0,476 | 7,15 | 4,750 |
| Заречная, 23 (ж.дом) | 0,286 | 0,205 | | 0,491 | 7,15 | 5,125 |
| Заречная, 25 (ж.дом) | 0,075 | 0,074 | | 0,149 | 1,88 | 1,850 |
| Заречная, 26 (ж.дом) | 0,286 | 0,205 | | 0,491 | 7,15 | 5,125 |

| Адрес потребителя: | Расчетная тепловая нагрузка | | | | Расход теплоносителя т/час | |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------------------|----------------|
| | отопление | ГВС | Вентиляц. | Общая | Отоплен. | ГВС |
| | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | | |
| Заречная, 27 (ж.дом) | 0,282 | 0,144 | | 0,426 | 7,05 | 3,600 |
| Заречная, 28 (ж.дом) | 0,180 | 0,148 | | 0,328 | 4,50 | 3,700 |
| Заречная, 29 (ж.дом) | 0,286 | 0,19 | | 0,476 | 7,15 | 4,750 |
| Заречная, 30 (ж.дом) | 0,180 | 0,12 | | 0,3 | 4,50 | 3,000 |
| Заречная, 31 (ж.дом) | 0,075 | 0,07 | | 0,145 | 1,88 | 1,750 |
| Заречная, 32 (ж.дом) | 0,180 | 0,116 | | 0,296 | 4,50 | 2,90 |
| Заречная, 33 (ж.дом) | 0,180 | 0,143 | | 0,323 | 4,50 | 3,58 |
| Заречная, 34 (ж.дом) | 0,286 | 0,176 | | 0,462 | 7,15 | 4,40 |
| Заречная, 35 (ж.дом) | 0,180 | 0,146 | | 0,326 | 4,50 | 3,65 |
| Заречная, 36 (ж.дом) | 0,286 | 0,176 | | 0,462 | 7,15 | 4,40 |
| Заречная, 38 (ж.дом) | 0,286 | 0,146 | | 0,432 | 7,15 | 3,65 |
| Заречная, 40(ж.дом) | 0,220 | 0,13 | | 0,35 | 5,50 | 3,25 |
| Заречная, 41 (ж.дом) | 0,271 | 0,21 | | 0,481 | 6,78 | 5,25 |
| Заречная, 42 (ж.дом) | 0,174 | 0,12 | | 0,294 | 4,35 | 3,00 |
| Заречная, 44 (ж.дом) | 0,174 | 0,13 | | 0,304 | 4,35 | 3,25 |
| Заречная, 46 (ж.дом) | 0,174 | 0,14 | | 0,314 | 4,35 | 3,500 |
| Заречная, 48 (ж.дом) | 0,238 | 0,20 | | 0,438 | 5,95 | 5,000 |
| Заречная, 48 (ДМШ) | 0,03 | 0,01 | | 0,04 | 0,75 | 0,250 |
| Заречная, 50 (ж.дом) | 0,277 | 0,176 | | 0,453 | 6,93 | 4,40 |
| Заречная, 52 (ж.дом) | 0,277 | 0,176 | | 0,453 | 6,93 | 4,40 |
| Заречная, 54 (ж.дом) | 0,345 | 0,23 | | 0,575 | 8,63 | 5,75 |
| Заречная, 56 (ж.дом) | 0,277 | 0,19 | | 0,467 | 6,93 | 4,75 |
| Заречная, 58 (ж.дом) | 0,152 | 0,148 | | 0,3 | 3,80 | 3,700 |
| Школа корпус № 1 | 0,350 | 0,284 | | 0,634 | 8,75 | 7,100 |
| Д/с №2 "Елочка | 0,127 | 0,172 | | 0,299 | 3,18 | 4,300 |
| Заречная, 17 "Сакура" | 0,02 | | | 0,02 | 0,50 | 0,00 |
| Магазин "ГУРМАН" ул.Заречная, д.3 | 0,01 | | | 0,01 | 0,25 | 0,00 |
| Итого по ТЦ 801 | 10,528 | 7,241 | 0,685 | 18,454 | 280,33 | 181,025 |
| ИТОГО: | 13,529 | 8,884 | 0,685 | 23,098 | 355,350 | 222,100 |
| ВСЕГО: | | | 23,10 | | 577,45 | |

Ведущий инженер
МУПП ЖКХ

В.Е.Козлова

12


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Тепловые нагрузки абонентов сети 801 ТЦ ЗАТО Видяево на 2017 год (прогнозируемый)

| Адрес потребителя: | Расчетная тепловая нагрузка | | | | Расход теплоносителя т/час | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------|-------------|----------------------------|---------------|
| | отопление | ГВС | Вентиляц. | Общая | Отоплен. | ГВС |
| | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | | |
| ЦТП №2 | | | | | | |
| Поликлиника ММУ ЗАТО Видяево | 0,075 | 0,044 | | 0,119 | 1,88 | 1,10 |
| Школа корпус № 2 | 0,22 | 0,095 | | 0,315 | 5,50 | 2,38 |
| Нагорная,3 (здание МИС) | 0,108 | 0,013 | | 0,121 | 2,70 | 0,33 |
| Нагорная,4 (Д/сад"Солнышко №1- к.1) | 0,13 | 0,100 | | 0,23 | 3,25 | 2,50 |
| Центральная, 21 (ж.дом) | 0,282 | 0,144 | | 0,426 | 7,05 | 3,60 |
| Центральная, 10 (ж.дом) | 0,110 | 0,11 | | 0,22 | 2,75 | 2,75 |
| Центральная, 12 (ж.дом) | 0,110 | 0,10 | | 0,21 | 2,75 | 2,50 |
| Центральная, 14 (ж.дом) | 0,191 | 0,116 | | 0,307 | 4,78 | 2,90 |
| Центральная, 14 (Д/сад № 1- к.2) | 0,090 | 0,01 | | 0,1 | 2,25 | 0,25 |
| Гараж МТО в/ч 98676 | 0,038 | 0,017 | | 0,055 | 0,95 | 0,43 |
| Гараж ДЭУ в/ч 98676 | 0,039 | 0,066 | | 0,105 | 0,98 | 1,65 |
| Контора гаража ДЭУ | 0,002 | | | 0,002 | 0,05 | 0,00 |
| ИТОГО по ЦТП №2 | 1,395 | 0,815 | 0 | 2,21 | 34,88 | 20,38 |
| ЦТП №1 | | | | | | |
| Центральная,1(ж.дом) | 0,193 | 0,11 | | 0,303 | 4,83 | 2,750 |
| Центральная, 3(ж.дом) | 0,193 | 0,11 | | 0,303 | 4,83 | 2,750 |
| Центральная, 6(ж.дом) | 0,193 | 0,10 | | 0,293 | 4,83 | 2,500 |
| Центральная, 7(ж.дом) | 0,282 | 0,144 | | 0,426 | 7,05 | 3,600 |
| Центральная, 11(ж.дом) | 0,136 | 0,153 | | 0,289 | 3,40 | 3,825 |
| Дом офицеров | 0,214 | | | 0,214 | 5,35 | 0,00 |
| Центр.,4 Госпиталь в/ч 90262 | 0,202 | 0,211 | | 0,413 | 5,05 | 5,275 |
| Центральная, 8 (Администрация) | 0,193 | | | 0,193 | 4,83 | 0,000 |
| ИТОГО по ЦТП №1 | 1,606 | 0,828 | 0 | 2,43 | 40,15 | 20,700 |
| ТЦ 801 | | | | | | |
| СОК "Фрегат | 0,455 | 0,125 | 0,685 | 1,265 | 28,50 | 3,125 |
| Центральная, 23 (ж.дом) | 0,185 | 0,11 | | 0,295 | 4,63 | 2,750 |
| Заречная, 1 (ж.дом) | 0,235 | 0,176 | | 0,411 | 5,88 | 4,400 |
| Заречная, 2 (ж.дом) | 0,286 | 0,176 | | 0,462 | 7,15 | 4,400 |
| Заречная, 5 (ж.дом) | 0,21 | 0,19 | | 0,4 | 5,25 | 4,750 |
| Заречная, 6 (ж.дом) | 0,203 | 0,13 | | 0,333 | 5,08 | 3,250 |
| Заречная, 7(ж.дом) | 0,199 | 0,148 | | 0,347 | 4,98 | 3,700 |
| Заречная, 8 (ж.дом) | 0,181 | 0,13 | | 0,311 | 4,53 | 3,250 |
| Заречная, 12 (ж.дом) | 0,286 | 0,205 | | 0,491 | 7,15 | 5,125 |
| Заречная,11(гараж АТС) | 0,004 | | | 0,004 | 0,10 | 0,00 |
| Заречная, 13 (ж.дом) | 0,199 | 0,13 | | 0,329 | 4,98 | 3,250 |
| Заречная, 14 (ж.дом) | 0,18 | 0,15 | | 0,33 | 4,50 | 3,75 |
| Заречная, 15 (гостиница) | 0,23 | 0,122 | | 0,352 | 5,75 | 3,050 |
| Заречная, 16 (ж.дом) | 0,286 | 0,21 | | 0,496 | 7,15 | 5,250 |
| Заречная, 18 (ж.дом) | 0,286 | 0,21 | | 0,496 | 7,15 | 5,250 |
| Заречная, 19 (ж.дом) | 0,197 | 0,144 | | 0,341 | 4,93 | 3,600 |
| Заречная, 20 (ж.дом) | 0,18 | 0,13 | | 0,31 | 4,50 | 3,250 |
| Заречная, 21(ж.дом) | 0,286 | 0,19 | | 0,476 | 7,15 | 4,750 |
| Заречная, 22 (ж.дом) | 0,286 | 0,19 | | 0,476 | 7,15 | 4,750 |
| Заречная, 23 (ж.дом) | 0,286 | 0,205 | | 0,491 | 7,15 | 5,125 |
| Заречная, 25 (ж.дом) | 0,075 | 0,074 | | 0,149 | 1,88 | 1,850 |
| Заречная, 26 (ж.дом) | 0,286 | 0,205 | | 0,491 | 7,15 | 5,125 |

| Адрес потребителя: | Расчетная тепловая нагрузка | | | | Расход теплоносителя т/час | |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------------------|----------------|
| | отопление | ГВС | Вентиляц. | Общая | Отоплен. | ГВС |
| | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | | |
| Заречная, 27 (ж.дом) | 0,282 | 0,144 | | 0,426 | 7,05 | 3,600 |
| Заречная, 28 (ж.дом) | 0,180 | 0,148 | | 0,328 | 4,50 | 3,700 |
| Заречная, 29 (ж.дом) | 0,286 | 0,19 | | 0,476 | 7,15 | 4,750 |
| Заречная, 31 (ж.дом) | 0,075 | 0,07 | | 0,145 | 1,88 | 1,750 |
| Заречная, 33 (ж.дом) | 0,180 | 0,143 | | 0,323 | 4,50 | 3,58 |
| Заречная, 34 (ж.дом) | 0,286 | 0,176 | | 0,462 | 7,15 | 4,40 |
| Заречная, 35 (ж.дом) | 0,180 | 0,146 | | 0,326 | 4,50 | 3,65 |
| Заречная, 36 (ж.дом) | 0,286 | 0,176 | | 0,462 | 7,15 | 4,40 |
| Заречная, 38 (ж.дом) | 0,286 | 0,146 | | 0,432 | 7,15 | 3,65 |
| Заречная, 40(ж.дом) | 0,220 | 0,13 | | 0,35 | 5,50 | 3,25 |
| Заречная, 41 (ж.дом) | 0,271 | 0,21 | | 0,481 | 6,78 | 5,25 |
| Заречная, 42 (ж.дом) | 0,174 | 0,12 | | 0,294 | 4,35 | 3,00 |
| Заречная, 44 (ж.дом) | 0,174 | 0,13 | | 0,304 | 4,35 | 3,25 |
| Заречная, 46 (ж.дом) | 0,174 | 0,14 | | 0,314 | 4,35 | 3,500 |
| Заречная, 48 (ж.дом) | 0,238 | 0,20 | | 0,438 | 5,95 | 5,000 |
| Заречная, 48 (ДМШ) | 0,03 | 0,01 | | 0,04 | 0,75 | 0,250 |
| Заречная, 50 (ж.дом) | 0,277 | 0,176 | | 0,453 | 6,93 | 4,40 |
| Заречная, 52 (ж.дом) | 0,277 | 0,176 | | 0,453 | 6,93 | 4,40 |
| Заречная, 54 (ж.дом) | 0,345 | 0,23 | | 0,575 | 8,63 | 5,75 |
| Заречная, 56 (ж.дом) | 0,277 | 0,19 | | 0,467 | 6,93 | 4,75 |
| Заречная, 58 (ж.дом) | 0,152 | 0,148 | | 0,3 | 3,80 | 3,700 |
| Школа корпус № 1 | 0,350 | 0,284 | | 0,634 | 8,75 | 7,100 |
| Д/с №2 "Елочка | 0,127 | 0,172 | | 0,299 | 3,18 | 4,300 |
| Заречная, 17 "Сакура" | 0,02 | | | 0,02 | 0,50 | 0,00 |
| Магазин "ГУРМАН" ул.Заречная, д.3 | 0,01 | | | 0,01 | 0,25 | 0,00 |
| Итого по ТЦ 801 | 10,168 | 7,005 | 0,685 | 17,858 | 271,33 | 175,125 |
| ИТОГО: | 13,169 | 8,648 | 0,685 | 22,502 | 346,350 | 216,200 |
| ВСЕГО: | 22,50 | | | | 562,55 | |

Ведущий инженер
МУПП ЖКХ



В.Е.Козлова