



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК
ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРОТОКОЛ

11.07.2023

№ б/н

**публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения
городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2013-2027 годы
(актуализация на 2024 год)**

Дата и время	Место проведения
11 июля 2023 года, 11.00	зал заседаний Администрации ЗАТО Видяево Мурманской области, 184372, Мурманская обл., ЗАТО Видяево ул. Центральная д.8, 3 этаж

Основание для проведения публичных слушаний: постановление Администрации ЗАТО Видяево Мурманской области от 15.06.2023 № 543 «О назначении публичных слушаний».

О теме публичных слушаний, времени, месте их проведения сообщено посредством размещения постановления и сообщения на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево (<http://www.zatovid.ru/index.php?dn=news&to=art&id=1237>).

Форма проведения: публичные слушания.

Форма приема замечаний и предложений: письменная.

Комиссия по проведению публичных слушаний, утвержденная постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 15.06.2023 № 543 (далее – Комиссия), в составе:

- Богза С.В. – Глава ЗАТО Видяево;
- Гребнёва О.П. – Заместитель Главы ЗАТО Видяево;
- Бижан В.П. – депутат Совета депутатов ЗАТО Видяево;
- Миронова В.П. – ведущий специалист – по землеустройству отдела экономического развития и муниципального имущества.

Граждане, желающие принять участие в публичных слушаниях по актуализации схемы теплоснабжения, зарегистрировалось: 10 человек (список прилагается).

Повестка публичных слушаний:

1. Об избрании председателя Комиссии и секретаря.
2. Рассмотрение и обсуждение проекта актуализации схемы теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2013-2027 годы (актуализация на 2024 год).

Выступили:

По первому вопросу:

Слушали: Богзу Сергея Васильевича - Главу ЗАТО Видяево.

Сегодня, 11 июля 2023 года, проводятся публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2013-2027 годы (актуализация на 2024 год).

Предлагаю выбрать председателем Комиссии в моем лице Богзу Сергея Васильевича - Главу ЗАТО Видяево, секретарем Комиссии Миронова В.П. – ведущий специалист – по землеустройству отдела экономического развития и муниципального имущества Администрации ЗАТО Видяево.

Других предложений не последовало.

Публичные слушания назначены постановлением Администрации ЗАТО Видяево Мурманской области от 15.06.2023 «О назначении публичных слушаний», в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом ЗАТО Видяево, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения на территории ЗАТО Видяево, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 22.11.2019 № 214.

О теме публичных слушаний, времени, месте их проведения сообщено посредством размещения на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево (<http://www.zatovid.ru/index.php?dn=news&to=art&id=1237>).

Публичные слушания проводятся по вопросу рассмотрения и обсуждения проекта актуализированной схемы теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2013-2027 годы (актуализация на 2024 год), разработанного в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», регулирующим всю систему взаимоотношений в сфере теплоснабжения и направленным на обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Теплоснабжение н.п. Видяево осуществляется от единственного централизованного источника тепловой энергии - муниципальной котельной ТЦ-801.

Котельная вырабатывает тепловую энергию в виде горячей воды, производит ее отпуск потребителям на технологические нужды, нужды отопления и горячего водоснабжения (ГВС).

Тип котельной – отдельно стоящее здание. Основное топливо – мазут М-100.

Резервное топливо не предусмотрено.

Топливом для котлов служит мазут топочный марки М-100 ГОСТ 10585-99 со средним содержанием серы $S_p = 3,5\%$, средним содержанием золы $A_p = 0,14\%$, низшей теплотой сгорания $Q = 39,9$ МДж/кг.

Установленная мощность котельной – 41,7 Гкал/ч. Подключённая нагрузка – 16,25 Гкал/час.

Существующая система теплоснабжения п. Видяево – 2-х трубная, тупиковая с закрытым горячим водоснабжением. (в домах по ул. Заречная - от ИТП, в домах по ул. Нагорной и ул. Центральной - от двух ЦТП (однотрубно без циркуляционной линии).

На котельной установлено 6 котлоагрегатов, выработавших свой эксплуатационный ресурс.

Из-за отсутствия котла небольшой мощности (в летний период используется котел ДКВР10-13ГМ или ДЕ10-14ГМ) в летний период отпускается больше тепловой энергии, чем требуется потребителям. Из-за этого большая доля тепловой энергии расходуется на собственные нужды и теплопотери, так как потребление незначительное по сравнению с производством.

В настоящее время заключено (в 2017 году) концессионное соглашение с АО «МЭС» на объекты теплоснабжения до 31.08.2027 года.

В рамках заключенного концессионного соглашения АО «МЭС» было необходимо выполнить замену насосного оборудования, подогревателей и небольшой участок тепловой сети, которые были выполнены в 2017 году.

В целях приведения котельной 801 ТЦ в нормативное состояние, а также с целью повышения эффективности ее работы необходимо проведение работ на тепловом источнике, которые позволят повысить качество и надежность ее работы, а также снизит избыточную мощность источника рассмотрено два сценарных условия.

В рамках первого сценарного условия предусмотрено:

Проведение технического перевооружения котельной в части замены основного и вспомогательного оборудования котельной позволит повысить ее энергоэффективность, а также продлит срок ее службы.

Предлагается выполнить техническое перевооружение котельной 801 ТЦ :

1. Замена существующих паровых котлов на водогрейные;
2. Замена деаэраторов;
3. Установка системы автоматизации и диспетчеризации;
4. Замена прочего оборудования связанного с исчерпанием эксплуатационного ресурса вспомогательного оборудования и механизмов.

Кроме того, в рамках технического перевооружения котельной необходимо демонтировать паровые котлы не используемые в работе и исчерпавшие свой эксплуатационный ресурс, провести демонтаж выведенной из эксплуатации дымовой трубы, а также выполнить мероприятия по повышению и обеспечению антитеррористической защищенности в соответствии с постановлением Правительства РФ № 458 от 05.05.2012 года.

В рамках второго сценарного условия, предусмотрено:

1. продление срока безопасной эксплуатации парового котла;
2. замена экономайзеров паровых котлов;
3. Замена деаэраторов;

4. Замена мазутного резервуара;
5. Замена узла учета тепловой энергии;
6. Установка системы резервного электроснабжения.

Реализация мероприятий по второму сценарному развитию позволит обеспечить бесперебойное и безаварийное теплоснабжение, а также обеспечит предоставление услуг потребителю надлежащего качества.

Наиболее целесообразно до определения сроков газификации котельной-реализация второго сценарного условия.

На основании вышеизложенного, в схему теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2013-2027 годы (актуализация на 2024 год) заложены мероприятия по техническому перевооружению котельной, частичной замене тепловых сетей, выработавших свой ресурс, а также строительство новых тепловых сетей для повышения качества предоставляемых услуг, а также иные мероприятия, необходимость которых предусмотрена действующим законодательством.

Замечаний и предложений по проекту актуализированной схемы теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2013-2027 годы (актуализация на 2024 год) в адрес Администрации ЗАТО Видяево на момент проведения публичных слушаний не поступило.

По второму вопросу:

Слушали: Богзу Сергея Васильевича - Главу ЗАТО Видяево.

Предлагаю присутствующим выразить предложения и замечания по рассматриваемому проекту актуализированной схемы теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2013-2027 годы (актуализация на 2024 год).

Вопросов не поступило.

Учитывая, что вопросов и предложений по рассматриваемому вопросу у присутствующих участников публичных слушаний нет, предлагаю подвести итоги публичных слушаний.

По третьему вопросу:

Слушали: Богзу Сергея Васильевича - Главу ЗАТО Видяево.

Предлагаю публичные слушания по рассмотрению проекта актуализированной схемы теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2013-2027 годы (актуализация на 2024 год) признать состоявшимися.

Одобрить проект актуализированной схемы теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2013-2027 годы (актуализация на 2024 год) и направить его на утверждение.

Голосовали: «за» - единогласно.

Председатель комиссии



С.В. Богза

Секретарь комиссии



В.П. Миронова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением Администрации ЗАТО Видяево Мурманской области от 15.06.2023 № 543 «О назначении общественных обсуждений».

Тема, вопросы, вынесенные на общественные обсуждения: рассмотрение и обсуждение проекта актуализированной схемы теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2013-2027 годы (актуализация на 2024 год).

Форма проведения: публичные слушания.

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Администрации ЗАТО Видяево Мурманской области, 184372, Мурманская обл., ЗАТО Видяево ул. Центральная д.8, 3 этаж.

Дата проведения публичных слушаний: 11.07.2023 г.

На публичных слушаниях внесено замечаний и предложений:
всего 0
из них принято 0
отклонено 0 как противоречащих действующему законодательству, иным правовым актам и нормативам

№ п/п	Замечания и предложения	Заявитель	Меры по устранению замечаний или мотивы отклонения замечаний

Председатель комиссии



С.В. Богза

Секретарь комиссии



В.П. Миронова