



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК
ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРОТОКОЛ

27.06.2025

№ б/н

**публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения
городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2025-2036 годы
(актуализация на 2026 год)**

Дата и время	Место проведения
27 июня 2025 года, 11.00	зал заседаний Администрации ЗАТО Видяево Мурманской области, 184372, Мурманская обл., ЗАТО Видяево ул. Центральная д.8, 3 этаж

Основание для проведения публичных слушаний: постановление Администрации ЗАТО Видяево Мурманской области от 18.06.2025 № 443 «О назначении публичных слушаний».

О теме публичных слушаний, времени, месте их проведения сообщено посредством размещения на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево по ссылке: http://zatovid.ru/up/Pages/gradost/aktualiz_shema_teplosnabjeniya_2026.htm.

Форма проведения: публичные слушания.

Форма приема замечаний и предложений: письменная.

Комиссия по проведению публичных слушаний, утвержденная постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 18.06.2025 № 443 (далее – Комиссия), в составе:

- Гребнёва О.П. – врио Главы ЗАТО Видяево;
- Боднарук Д.М. – депутат Совета депутатов ЗАТО Видяево;
- Кузьмина Л.А. – главный специалист – по архитектуре и градостроительству отдела экономического развития и муниципального имущества.

Граждане, желающие принять участие в публичных слушаниях по актуализации схемы теплоснабжения, зарегистрировалось: 6 человек (список прилагается).

Повестка публичных слушаний:

1. Об избрании председателя Комиссии и секретаря.
2. Рассмотрение и обсуждение проекта актуализации схемы теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2025-2036 годы (актуализация на 2026 год).

Выступили:

По первому вопросу:

Слушали: Гребнёву Олесю Петровну – врио Главы ЗАТО Видяево.

Сегодня, 27 июня 2025 года, проводятся публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2025-2036 годы (актуализация на 2026 год).

Предлагаю выбрать председателем Комиссии в моем лице Гребнёву Олесю Петровну – врио Главы ЗАТО Видяево, секретарем Комиссии Кузьмину Любовь Александровну – главного специалиста – по архитектуре и градостроительству отдела экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево.

Других предложений не последовало.

Публичные слушания назначены постановлением Администрации ЗАТО Видяево Мурманской области от 18.06.2025 № 443 «О назначении публичных слушаний», в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом ЗАТО Видяево, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения на территории ЗАТО Видяево, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 22.11.2019 № 214.

О теме публичных слушаний, времени, месте их проведения сообщено посредством размещения на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево по ссылке: http://zatovid.ru/up/Pages/gradost/aktualiz_shema_teplosnabjeniya_2026.htm.

Публичные слушания проводятся по вопросу рассмотрения и обсуждения проекта актуализированной схемы теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2025-2036 годы (актуализация на 2026 год), разработанного в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», регулирующим всю систему взаимоотношений в сфере теплоснабжения и направленным на обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Теплоснабжение н.п. Видяево осуществляется от единственного централизованного источника тепловой энергии - муниципальной котельной ТЦ-801.

Котельная вырабатывает тепловую энергию в виде горячей воды, производит ее отпуск потребителям на технологические нужды, нужды отопления и горячего водоснабжения (ГВС).

Тип котельной – отдельно стоящее здание. Основное топливо – мазут М-100.

Резервное топливо не предусмотрено.

Топливом для котлов служит мазут топочный марки М-100 ГОСТ 10585-99 со средним содержанием серы $S_p = 3,5\%$, средним содержанием золы $A_p = 0,14\%$, низшей теплотой сгорания $Q = 39,9$ МДж/кг.

Установленная мощность котельной – 41,7 Гкал/ч. Подключённая нагрузка – 15,692 Гкал/час.

На котельной установлено оборудование, выработавшее свой эксплуатационный ресурс.

В целях обеспечения бесперебойного и надежного теплоснабжения необходимо привести оборудование котельной 801 ТЦ в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с внесенными изменениями в Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности не допускается использовать оборудование не в полной мере соответствующем действующим требованиям.

С целью устранения данных требований необходимо проведение работ на тепловом источнике, которые позволят повысить качество и надежность ее работы и обеспечат бесперебойную работу котельной

Заключенное в 2017 году концессионное соглашение на объекты теплоснабжения не предусматривало замену оборудования не в полной мере соответствующего требованиям промышленной безопасности и могло быть использовано при устранении замечаний в будущем.

В рамках заключенного концессионного соглашения АО «МЭС» было необходимо выполнить замену насосного оборудования, подогревателей и небольшой участок тепловой сети, которые были выполнены в 2017 году.

В связи с тем, что в настоящее время практически все оборудование выработало свой ресурс, необходимо проводить замену оборудования для приведения котельной в надлежащее техническое состояние.

На основании вышеизложенного в схему теплоснабжения заложены мероприятия для повышения качества предоставляемых услуг, а также иные мероприятия, необходимость которых предусмотрена действующим законодательством и выполнения обязательств по производству, реализации ГВС и тепловой энергии, с целью обеспечения бесперебойного, надежного и безопасного ГВС и теплоснабжения.

Замечаний и предложений по проекту актуализированной схемы теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2025-2036 годы (актуализация на 2026 год) в адрес Администрации ЗАТО Видяево на момент проведения публичных слушаний не поступило.

По второму вопросу:

Слушали: Гребнёву Олесю Петровну – врио Главы ЗАТО Видяево.

Предлагаю присутствующим выразить предложения и замечания по рассматриваемому проекту актуализированной схемы теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2025-2036 годы (актуализация на 2026 год).

Вопросов не поступило.

Учитывая, что вопросов и предложений по рассматриваемому вопросу у присутствующих участников публичных слушаний нет, предлагаю подвести итоги

публичных слушаний.

По третьему вопросу:


Слушали: Гребнёву Олесю Петровну – врио Главы ЗАТО Видяево.

Предлагаю публичные слушания по рассмотрению проекта актуализированной схемы теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2025-2036 годы (актуализация на 2026 год) признать состоявшимися.

Одобрить проект актуализированной схемы теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2025-2036 годы (актуализация на 2026 год) и направить его на утверждение.


Голосовали: «за» - единогласно.

Председатель комиссии



О.П. Гребнёва

Секретарь комиссии



Л.А. Кузьмина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением Администрации ЗАТО Видяево Мурманской области от 18.06.2025 № 443 «О назначении публичных слушаний».

Тема, вопросы, вынесенные на общественные обсуждения: рассмотрение и обсуждение проекта актуализированной схемы теплоснабжения городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области на 2025-2036 годы (актуализация на 2026 год).

Форма проведения: публичные слушания.

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Администрации ЗАТО Видяево Мурманской области, 184372, Мурманская обл., ЗАТО Видяево ул. Центральная д.8, 3 этаж.

Дата проведения публичных слушаний: 27.06.2025 г.

На публичных слушаниях внесено замечаний и предложений:


всего 0

из них принято 0

отклонено 0 как противоречащих действующему законодательству, иным правовым актам и нормативам


№ п/п	Замечания и предложения	Заявитель	Меры по устранению замечаний или мотивы отклонения замечаний

Председатель комиссии



О.П. Гребнёва

Секретарь комиссии



Л.А. Кузьмина