

Баланс тепловой энергии (мощности) для МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево на 2016год							
Показатели	Ед. изм.	Фактические данные за годы, предшествующие периоду регулирования		Принято УТР МО	Базовый период	Период регулирования 2016 год	Прогнозируемый 2017 год
		2013	2014				
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	42,39	35,67	35,67	35,67	34,38	38,27
Суммарная тепловая нагрузка по совокупности договоров	тыс. Гкал/час.	23,51	23,5	23,10	23,10	23,10	22,50
Выработка	Гкал	62686	62708	56762	57992	52760	52594
Собственные нужды котельной	Гкал	11998	10257	3300	9936	3400,0	3400,0
Отпуск с коллекторов	Гкал	50688	52450	53462	48055	49360	49194
в том числе:							
бюджетные потребители	Гкал	13253	12362	11828	11215	12525,0	12619,0
население	Гкал	36973	39512	41106	36240	36290,0	36010,0
прочие потребители	Гкал	462	576	528	600	545,00	565,00
организациям - перепродавцам	Гкал						
отпуск с коллекторов в тепловую сеть	Гкал	50688	52450	53462	48055	49360	49194
Покупная энергия:	Гкал						
с коллекторов производителей	Гкал						
из тепловой сети	Гкал						
Отпуск в сеть	Гкал	50688	52601	53462	48055	49360	49194
Потери в сетях	Гкал	10206	9140	5787,0	7564	5787,00	5700,00
Полезный отпуск, всего	Гкал	40482	43461	47675	40491	43573	43494
Полезный отпуск на нужды предприятия	Гкал						
Полезный отпуск энергоснабжающим организациям, всего	Гкал	145	151	139	140	140	140
Полезный отпуск по группам потребителей:	Гкал						
Всего	Гкал	40337	43310	47536	40351	43433	43354
Бюджетные потребители							
Финансируемые из бюджетов всех уровней (всего)	Гкал	10547,00	10208,00	11203,00	9411,00	11019,00	11019,00
в том числе							
Федеральный бюджет	Гкал	4324	4284	3754	3816,0	3729	3729
Региональный бюджет	Гкал	400	316	697	344,0	698	698
Муниципальный бюджет	Гкал	5823	5608	6752	5251,0	6592	6592
Население	Гкал	29425	32627	35819	30440,0	31935	31835
Прочие	Гкал	365	475	514	500	479	500
Примечание: объем полезного отпуска по группам потребителей указать отдельно: тепловая энергия в горячей воде и тепловая энергия в паре							
Руководитель организации							
<i>Директор МУПП ЖКХ</i>		<i>Бекиров Э.Я.</i>					
		(Ф. И. О. руководителя)		(подпись)			
<i>Вед. Инженер МУПП ЖКХ</i>		<i>Козлова В.Е.</i>					
<i>(должность исполнителя)</i>		(Ф. И. О. исполнителя)		(подпись)			
МП							