



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

Беломорское Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Корпоративный адрес: 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, 1
Почтовый адрес: 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, 1

тел. 25-46-91, 25-10-48
факс 55-43-10

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений законодательства в области промышленной безопасности опасных производственных объектов

№ 010-0150-2011

Мурманская обл., ЗАТО Видяево,

« 07 » апреля 2011 г. по адресу: ул. Центральная, д. 7.
(дата) (место проведения проверки)

в соответствии с актом проверки от « 08 » апреля 2011 г. № 010-0150-2011,

на основании Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.2004 года № 401, Положением о Беломорском управлении Ростехнадзора, утвержденного приказом Ростехнадзора от 18.03.2009 года № 167,
Марчуков Алексей Николаевич
(ФИО)

государственный инспектор отдела котлонадзора, надзора за ТТУ и ГТС
(должность)

Беломорского управления Ростехнадзора, номер служебного удостоверения 0150

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному унитарному производственному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево
(МУПП «ЖКХ» ЗАТО Видяево)
(наименование юридического лица или ФИО частного предпринимателя)

Содержание пунктов предписания	Срок выполнения	Основание предписания
Пересмотреть и утвердить техническим руководителем организации перечень необходимых инструкций, схем и других оперативных документов	10.05.2011	Пункт 2.8.2. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»

Копия верна



В.А. Равин

Содержание пунктов предписания	Срок выполнения	Основание предписания
в разделы паспортов внести сведения о назначении лиц ответственных за безопасное состояние и безопасную эксплуатацию	10.05.2011	Пункт 9.1.4. «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» (ПБ 10-574-03)
провести техническое диагностирование в объеме наружного и внутреннего осмотров и гидравлического испытания парового котла (рег. № 24784)	31.08.2011	Пункт 10.2.1. «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» (ПБ 10-574-03)

при проверке устранено три замечания

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке

Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания

Исполняющая организация обязана направить информацию о выполнении пунктов настоящего предписания не позднее

10 мая 2011 г.

(дата)

191020, г. Мурманск, проспект Кольский д. 1, Беломорское управление Ростехнадзора,

(адрес направления ответа на предписание)

Руководителя Беломорского управления Ростехнадзора

Фундератова Юрия Васильевича.

(ФИО руководителя)


Предписание выдал:

ответственный инспектор отдела котлонадзора, надзора за ТТУ и ГТС

Марчуков

Алексей Николаевич

(ФИО)



(подпись)

08.04.2011


(дата)

Предписанием ознакомлен, один экземпляр предписания для исполнения на руки

Рябцев Владимир

Александрович

(ФИО)



(подпись)

08.04.2011


(дата)

Ответственности по ст.19.5 КоАП РФ за невыполнение в срок законного предписания
органом осуществляющего государственный надзор (контроль) предупрежден:

Рябцев Владимир

Александрович

(ФИО)



(подпись)

08.04.2011

(дата)

Копия

верна



В.Н.Рябцев

