

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Тепловые нагрузки абонентов сети 801 ТЦ ЗАТО Видяево на 2016 год

Адрес потребителя:	Расчетная тепловая нагрузка				Расход теплоносителя т/час	
	отопление	ГВС	Вентиляц.	Общая	Отоплен.	ГВС
	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час		
ЦТП №2						
Поликлиника ММУ ЗАТО Видяево	0,075	0,044		0,119	1,88	1,10
Школа корпус № 2	0,22	0,095		0,315	5,50	2,38
Нагорная,3 (здание МИС)	0,108	0,013		0,121	2,70	0,33
Нагорная,4 (Д/сад"Солнышко №1- к.1)	0,13	0,100		0,23	3,25	2,50
Центральная, 21 (ж.дом)	0,282	0,144		0,426	7,05	3,60
Центральная, 10 (ж.дом)	0,110	0,11		0,22	2,75	2,75
Центральная, 12 (ж.дом)	0,110	0,10		0,21	2,75	2,50
Центральная, 14 (ж.дом)	0,191	0,116		0,307	4,78	2,90
Центральная, 14 (Д/сад № 1- к.2)	0,090	0,01		0,1	2,25	0,25
Гараж МТО в/ч 98676	0,038	0,017		0,055	0,95	0,43
Гараж ДЭУ в/ч 98676	0,039	0,066		0,105	0,98	1,65
Контора гаража ДЭУ	0,002			0,002	0,05	0,00
ИТОГО по ЦТП №2	1,395	0,815	0	2,21	34,88	20,38
ЦТП №1						
Центральная,1(ж.дом)	0,193	0,11		0,303	4,83	2,750
Центральная, 3(ж.дом)	0,193	0,11		0,303	4,83	2,750
Центральная, 6(ж.дом)	0,193	0,10		0,293	4,83	2,500
Центральная, 7(ж.дом)	0,282	0,144		0,426	7,05	3,600
Центральная, 11(комендатура)	0,136	0,153		0,289	3,40	3,825
Дом офицеров	0,214			0,214	5,35	0,00
Центр.,4 Госпиталь в/ч 90262	0,202	0,211		0,413	5,05	5,275
Центральная, 8 (Администрация)	0,193			0,193	4,83	0,000
ИТОГО по ЦТП №1	1,606	0,828	0	2,43	40,15	20,700
ТЦ 801						
СОК "Фрегат	0,455	0,125	0,685	1,265	28,50	3,125
Центральная, 23 (ж.дом)	0,185	0,11		0,295	4,63	2,750
Заречная, 1 (ж.дом)	0,235	0,176		0,411	5,88	4,400
Заречная, 2 (ж.дом)	0,286	0,176		0,462	7,15	4,400
Заречная, 5 (ж.дом)	0,21	0,19		0,4	5,25	4,750
Заречная, 6 (ж.дом)	0,203	0,13		0,333	5,08	3,250
Заречная, 7(ж.дом)	0,199	0,148		0,347	4,98	3,700
Заречная, 8 (ж.дом)	0,181	0,13		0,311	4,53	3,250
Заречная, 12 (ж.дом)	0,286	0,205		0,491	7,15	5,125
Заречная,11(гараж АТС)	0,004			0,004	0,10	0,00
Заречная, 13 (ж.дом)	0,199	0,13		0,329	4,98	3,250
Заречная, 14 (ж.дом)	0,18	0,15		0,33	4,50	3,75
Заречная, 15 (гостиница)	0,23	0,122		0,352	5,75	3,050
Заречная, 16 (ж.дом)	0,286	0,21		0,496	7,15	5,250
Заречная, 18 (ж.дом)	0,286	0,21		0,496	7,15	5,250
Заречная, 19 (ж.дом)	0,197	0,144		0,341	4,93	3,600
Заречная, 20 (ж.дом)	0,18	0,13		0,31	4,50	3,250
Заречная, 21(ж.дом)	0,286	0,19		0,476	7,15	4,750
Заречная, 22 (ж.дом)	0,286	0,19		0,476	7,15	4,750
Заречная, 23 (ж.дом)	0,286	0,205		0,491	7,15	5,125
Заречная, 25 (ж.дом)	0,075	0,074		0,149	1,88	1,850
Заречная, 26 (ж.дом)	0,286	0,205		0,491	7,15	5,125

Адрес потребителя:	Расчетная тепловая нагрузка				Расход теплоносителя т/час	
	отопление	ГВС	Вентиляц.	Общая	Отоплен.	ГВС
	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час		
Заречная, 27 (ж.дом)	0,282	0,144		0,426	7,05	3,600
Заречная, 28 (ж.дом)	0,180	0,148		0,328	4,50	3,700
Заречная, 29 (ж.дом)	0,286	0,19		0,476	7,15	4,750
Заречная, 30 (ж.дом)	0,180	0,12		0,3	4,50	3,000
Заречная, 31 (ж.дом)	0,075	0,07		0,145	1,88	1,750
Заречная, 32 (ж.дом)	0,180	0,116		0,296	4,50	2,90
Заречная, 33 (ж.дом)	0,180	0,143		0,323	4,50	3,58
Заречная, 34 (ж.дом)	0,286	0,176		0,462	7,15	4,40
Заречная, 35 (ж.дом)	0,180	0,146		0,326	4,50	3,65
Заречная, 36 (ж.дом)	0,286	0,176		0,462	7,15	4,40
Заречная, 38 (ж.дом)	0,286	0,146		0,432	7,15	3,65
Заречная, 40(ж.дом)	0,220	0,13		0,35	5,50	3,25
Заречная, 41 (ж.дом)	0,271	0,21		0,481	6,78	5,25
Заречная, 42 (ж.дом)	0,174	0,12		0,294	4,35	3,00
Заречная, 44 (ж.дом)	0,174	0,13		0,304	4,35	3,25
Заречная, 46 (ж.дом)	0,174	0,14		0,314	4,35	3,500
Заречная, 48 (ж.дом)	0,238	0,20		0,438	5,95	5,000
Заречная, 48 (ДМШ)	0,03	0,01		0,04	0,75	0,250
Заречная, 50 (ж.дом)	0,277	0,176		0,453	6,93	4,40
Заречная, 52 (ж.дом)	0,277	0,176		0,453	6,93	4,40
Заречная, 54 (ж.дом)	0,345	0,23		0,575	8,63	5,75
Заречная, 56 (ж.дом)	0,277	0,19		0,467	6,93	4,75
Заречная, 58 (ж.дом)	0,152	0,148		0,3	3,80	3,700
Школа корпус № 1	0,350	0,284		0,634	8,75	7,100
Д/с №2 "Елочка"	0,127	0,172		0,299	3,18	4,300
Заречная, 17 "Сакура"	0,02			0,02	0,50	0,00
Магазин "ГУРМАН" ул.Заречная, д.3	0,01			0,01	0,25	0,00
Итого по ТЦ 801	10,528	7,241	0,685	25,108	278,43	181,025
ИТОГО:	13,529	8,884	0,685	29,752	353,450	222,100
ВСЕГО:		23,10			575,55	

Ведущий инженер
МУПП ЖКХ



В.Е.Козлова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Тепловые нагрузки абонентов сети 801 ТЦ ЗАТО Видяево на 2017-2018 год (прогнозируемый)

Адрес потребителя:	Расчетная тепловая нагрузка				Расход теплоносителя т/час	
	отопление	ГВС	Вентиляц.	Общая	Отоплен.	ГВС
	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час		
ЦТП №2						
Поликлиника ММУ ЗАТО Видяево	0,075	0,044		0,119	1,88	1,10
Школа корпус № 2	0,22	0,095		0,315	5,50	2,38
Нагорная,3 (здание МИС)	0,108	0,013		0,121	2,70	0,33
Нагорная,4 (Д/сад"Солнышко №1- к.1)	0,13	0,100		0,23	3,25	2,50
Центральная, 21 (ж.дом)	0,282	0,144		0,426	7,05	3,60
Центральная, 10 (ж.дом)	0,110	0,11		0,22	2,75	2,75
Центральная, 12 (ж.дом)	0,110	0,10		0,21	2,75	2,50
Центральная, 14 (ж.дом)	0,191	0,116		0,307	4,78	2,90
Центральная, 14 (Д/сад № 1- к.2)	0,090	0,01		0,1	2,25	0,25
Гараж МТО в/ч 98676	0,038	0,017		0,055	0,95	0,43
Гараж ДЭУ в/ч 98676	0,039	0,066		0,105	0,98	1,65
Контора гаража ДЭУ	0,002			0,002	0,05	0,00
ИТОГО по ЦТП №2	1,395	0,815	0	2,21	34,88	20,38
ЦТП №1						
Центральная,1(ж.дом)	0,193	0,11		0,303	4,83	2,750
Центральная, 3(ж.дом)	0,193	0,11		0,303	4,83	2,750
Центральная, 6(ж.дом)	0,193	0,10		0,293	4,83	2,500
Центральная, 7(ж.дом)	0,282	0,144		0,426	7,05	3,600
Центральная, 11(комендатура)	0,136	0,153		0,289	3,40	3,825
Дом офицеров	0,214			0,214	5,35	0,00
Центр.,4 Госпиталь в/ч 90262	0,202	0,211		0,413	5,05	5,275
Центральная, 8 (Администрация)	0,193			0,193	4,83	0,000
ИТОГО по ЦТП №1	1,606	0,828	0	2,43	40,15	20,700
ТЦ 801						
СОК "Фрегат	0,455	0,125	0,685	1,265	28,50	3,125
Центральная, 23 (ж.дом)	0,185	0,11		0,295	4,63	2,750
Заречная, 1 (ж.дом)	0,235	0,176		0,411	5,88	4,400
Заречная, 2 (ж.дом)	0,286	0,176		0,462	7,15	4,400
Заречная, 5 (ж.дом)	0,21	0,19		0,4	5,25	4,750
Заречная, 6 (ж.дом)	0,203	0,13		0,333	5,08	3,250
Заречная, 7(ж.дом)	0,199	0,148		0,347	4,98	3,700
Заречная, 8 (ж.дом)	0,181	0,13		0,311	4,53	3,250
Заречная, 12 (ж.дом)	0,286	0,205		0,491	7,15	5,125
Заречная,11(гараж АТС)	0,004			0,004	0,10	0,00
Заречная, 13 (ж.дом)	0,199	0,13		0,329	4,98	3,250
Заречная, 14 (ж.дом)	0,18	0,15		0,33	4,50	3,75
Заречная, 15 (гостиница)	0,23	0,122		0,352	5,75	3,050
Заречная, 16 (ж.дом)	0,286	0,21		0,496	7,15	5,250
Заречная, 18 (ж.дом)	0,286	0,21		0,496	7,15	5,250
Заречная, 19 (ж.дом)	0,197	0,144		0,341	4,93	3,600
Заречная, 20 (ж.дом)	0,18	0,13		0,31	4,50	3,250
Заречная, 21(ж.дом)	0,286	0,19		0,476	7,15	4,750
Заречная, 22 (ж.дом)	0,286	0,19		0,476	7,15	4,750
Заречная, 23 (ж.дом)	0,286	0,205		0,491	7,15	5,125
Заречная, 25 (ж.дом)	0,075	0,074		0,149	1,88	1,850
Заречная, 26 (ж.дом)	0,286	0,205		0,491	7,15	5,125

Адрес потребителя:	Расчетная тепловая нагрузка				Расход теплоносителя т/час	
	отопление	ГВС	Вентиляц.	Общая	Отоплен.	ГВС
	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час		
Заречная, 27 (ж.дом)	0,282	0,144		0,426	7,05	3,600
Заречная, 28 (ж.дом)	0,180	0,148		0,328	4,50	3,700
Заречная, 29 (ж.дом)	0,286	0,19		0,476	7,15	4,750
Заречная, 31 (ж.дом)	0,075	0,07		0,145	1,88	1,750
Заречная, 33 (ж.дом)	0,180	0,143		0,323	4,50	3,58
Заречная, 34 (ж.дом)	0,286	0,176		0,462	7,15	4,40
Заречная, 35 (ж.дом)	0,180	0,146		0,326	4,50	3,65
Заречная, 36 (ж.дом)	0,286	0,176		0,462	7,15	4,40
Заречная, 38 (ж.дом)	0,286	0,146		0,432	7,15	3,65
Заречная, 40(ж.дом)	0,220	0,13		0,35	5,50	3,25
Заречная, 41 (ж.дом)	0,271	0,21		0,481	6,78	5,25
Заречная, 42 (ж.дом)	0,174	0,12		0,294	4,35	3,00
Заречная, 44 (ж.дом)	0,174	0,13		0,304	4,35	3,25
Заречная, 46 (ж.дом)	0,174	0,14		0,314	4,35	3,500
Заречная, 48 (ж.дом)	0,238	0,20		0,438	5,95	5,000
Заречная, 48 (ДМШ)	0,03	0,01		0,04	0,75	0,250
Заречная, 50 (ж.дом)	0,277	0,176		0,453	6,93	4,40
Заречная, 52 (ж.дом)	0,277	0,176		0,453	6,93	4,40
Заречная, 54 (ж.дом)	0,345	0,23		0,575	8,63	5,75
Заречная, 56 (ж.дом)	0,277	0,19		0,467	6,93	4,75
Заречная, 58 (ж.дом)	0,152	0,148		0,3	3,80	3,700
Школа корпус № 1	0,350	0,284		0,634	8,75	7,100
Д/с №2 "Елочка	0,127	0,172		0,299	3,18	4,300
Заречная, 17 "Сакура"	0,02			0,02	0,50	0,00
Магазин "ГУРМАН" ул.Заречная, д.3	0,01			0,01	0,25	0,00
Итого по ТЦ 801	10,168	7,005	0,685	17,858	271,33	175,125
ИТОГО:	13,169	8,648	0,685	22,502	346,350	216,200
ВСЕГО:		22,50			562,55	

Ведущий инженер
МУПП ЖКХ



В.Е.Козлова


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Тепловые нагрузки абонентов сети 801 ТЦ ЗАТО Видяево на 2013 год

Адрес потребителя:	Расчетная тепловая нагрузка				Расход теплоносителя т/час	
	отопление	ГВС	Вентиляц.	Общая	Отоплен.	ГВС
	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час		
ЦТП №2						
Поликлиника ММУ ЗАТО Видяево	0,075	0,044		0,119	1,88	1,10
Школа корпус № 2	0,22	0,095		0,315	5,50	2,38
Нагорная, 3 (здание МИС)	0,108	0,013		0,121	2,70	0,33
Нагорная, 4 (Д/сад "Солнышко №1- к. 1)	0,13	0,100		0,23	3,25	2,50
Центральная, 21 (ж.дом)	0,282	0,144		0,426	7,05	3,60
Центральная, 25 (ж.дом)	0,282	0,12		0,402	7,05	3,00
Центральная, 10 (ж.дом)	0,110	0,11		0,22	2,75	2,75
Центральная, 12 (ж.дом)	0,110	0,10		0,21	2,75	2,50
Центральная, 14 (ж.дом)	0,191	0,116		0,307	4,78	2,90
Центральная, 14 (Д/сад № 1- к.2)	0,090	0,01		0,1	2,25	0,25
Гараж МТО в/ч 98676	0,038	0,017		0,055	0,95	0,43
Гараж ДЭУ в/ч 98676	0,039	0,066		0,105	0,98	1,65
Контора гаража ДЭУ	0,002			0,002	0,05	0,00
ИТОГО по ЦТП №2	1,677	0,935	0	2,612	41,93	23,38
ЦТП №1						
Центральная, 1(ж.дом)	0,193	0,11		0,303	4,83	2,750
Центральная, 3(ж.дом)	0,193	0,11		0,303	4,83	2,750
Центральная, 6(ж.дом)	0,193	0,10		0,293	4,83	2,500
Центральная, 7(ж.дом)	0,282	0,144		0,426	7,05	3,600
Центральная, 11(ж.дом)	0,136	0,153		0,289	3,40	3,825
Дом офицеров	0,214			0,214	5,35	0,00
Центр., 4 Госпиталь в/ч 90262	0,202	0,211		0,413	5,05	5,275
Центральная, 8 (Администрация)	0,193			0,193	4,83	0,000
ИТОГО по ЦТП №1	1,606	0,828	0	2,43	40,15	20,700
ТЦ 801						
СОК "Фрегат	0,455	0,125	0,685	1,265	28,50	3,125
Центральная, 23 (ж.дом)	0,185	0,11		0,295	4,63	2,750
Заречная, 1 (ж.дом)	0,235	0,176		0,411	5,88	4,400
Заречная, 2 (ж.дом)	0,286	0,176		0,462	7,15	4,400
Заречная, 5 (ж.дом)	0,21	0,19		0,4	5,25	4,750
Заречная, 6 (ж.дом)	0,203	0,13		0,333	5,08	3,250
Заречная, 7(ж.дом)	0,199	0,148		0,347	4,98	3,700
Заречная, 8 (ж.дом)	0,181	0,13		0,311	4,53	3,250
Заречная, 12 (ж.дом)	0,286	0,205		0,491	7,15	5,125
Заречная, 11(гараж АТС)	0,004			0,004	0,10	0,00
Заречная, 13 (ж.дом)	0,199	0,13		0,329	4,98	3,250
Заречная, 14 (ж.дом)	0,18	0,15		0,33	4,50	3,75
Заречная, 15 (гостиница)	0,23	0,122		0,352	5,75	3,050
Заречная, 16 (ж.дом)	0,286	0,21		0,496	7,15	5,250
Заречная, 18 (ж.дом)	0,286	0,21		0,496	7,15	5,250
Заречная, 19 (ж.дом)	0,197	0,144		0,341	4,93	3,600
Заречная, 20 (ж.дом)	0,18	0,13		0,31	4,50	3,250
Заречная, 21(ж.дом)	0,286	0,19		0,476	7,15	4,750
Заречная, 22 (ж.дом)	0,286	0,19		0,476	7,15	4,750
Заречная, 23 (ж.дом)	0,286	0,205		0,491	7,15	5,125
Заречная, 25 (ж.дом)	0,075	0,074		0,149	1,88	1,850

Адрес потребителя:	Расчетная тепловая нагрузка				Расход теплоносителя т/час	
	отопление	ГВС	Вентиляц.	Общая	Отоплен.	ГВС
	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час		
Заречная, 26 (ж.дом)	0,286	0,205		0,491	7,15	5,125
Заречная, 27 (ж.дом)	0,282	0,144		0,426	7,05	3,600
Заречная, 28 (ж.дом)	0,180	0,148		0,328	4,50	3,700
Заречная, 29 (ж.дом)	0,286	0,19		0,476	7,15	4,750
Заречная, 30 (ж.дом)	0,180	0,12		0,3	4,50	3,000
Заречная, 31 (ж.дом)	0,075	0,07		0,145	1,88	1,750
Заречная, 32 (ж.дом)	0,180	0,116		0,296	4,50	2,90
Заречная, 33 (ж.дом)	0,180	0,143		0,323	4,50	3,58
Заречная, 34 (ж.дом)	0,286	0,176		0,462	7,15	4,40
Заречная, 35 (ж.дом)	0,180	0,146		0,326	4,50	3,65
Заречная, 36 (ж.дом)	0,286	0,176		0,462	7,15	4,40
Заречная, 38 (ж.дом)	0,286	0,146		0,432	7,15	3,65
Заречная, 40(ж.дом)	0,220	0,13		0,35	5,50	3,25
Заречная, 41 (ж.дом)	0,271	0,21		0,481	6,78	5,25
Заречная, 42 (ж.дом)	0,174	0,12		0,294	4,35	3,00
Заречная, 44 (ж.дом)	0,174	0,13		0,304	4,35	3,25
Заречная, 46 (ж.дом)	0,174	0,14		0,314	4,35	3,500
Заречная, 48 (ж.дом)	0,238	0,20		0,438	5,95	5,000
Заречная, 48 (ДМШ)	0,03	0,01		0,04	0,75	0,250
Заречная, 50 (ж.дом)	0,277	0,176		0,453	6,93	4,40
Заречная, 52 (ж.дом)	0,277	0,176		0,453	6,93	4,40
Заречная, 54 (ж.дом)	0,345	0,23		0,575	8,63	5,75
Заречная, 56 (ж.дом)	0,277	0,19		0,467	6,93	4,75
Заречная, 58 (ж.дом)	0,152	0,148		0,3	3,80	3,700
Школа корпус № 1	0,350	0,284		0,634	8,75	7,100
Д/с №2 "Елочка"	0,127	0,172		0,299	3,18	4,300
Заречная, 17 "Сакура"	0,02			0,02	0,50	0,00
Магазин "ЭКОНОМ" ул.Заречная, д.4	0,01			0,01	0,25	0,00
Магазин "ГУРМАН" ул.Заречная, д.3	0,01			0,01	0,25	0,00
Итого по ТЦ 801	10,538	7,241	0,685	18,464	280,58	181,025
ИТОГО:	13,821	9,004	0,685	23,510	362,650	225,100
ВСЕГО:	23,51				587,75	

Ведущий инженер
МУПП ЖКХ



В.Е. Козлова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Тепловые нагрузки абонентов сети 801 ТЦ ЗАТО Видяево на 2014 год

Адрес потребителя:	Расчетная тепловая нагрузка				Расход теплоносителя т/час	
	отопление	ГВС	Вентиляц.	Общая	Отоплен.	ГВС
	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час		
ЦТП №2						
Поликлиника ММУ ЗАТО Видяево	0,075	0,044		0,119	1,88	1,10
Школа корпус № 2	0,22	0,095		0,315	5,50	2,38
Нагорная,3 (здание МИС)	0,108	0,013		0,121	2,70	0,33
Нагорная,4 (Д/сад"Солнышко №1- к.1)	0,13	0,100		0,23	3,25	2,50
Центральная, 21 (ж.дом)	0,282	0,144		0,426	7,05	3,60
Центральная, 25 (ж.дом)	0,282	0,12		0,402	7,05	3,00
Центральная, 10 (ж.дом)	0,110	0,11		0,22	2,75	2,75
Центральная, 12 (ж.дом)	0,110	0,10		0,21	2,75	2,50
Центральная, 14 (ж.дом)	0,191	0,116		0,307	4,78	2,90
Центральная, 14 (Д/сад № 1- к.2)	0,090	0,01		0,1	2,25	0,25
Гараж МТО в/ч 98676	0,038	0,017		0,055	0,95	0,43
Гараж ДЭУ в/ч 98676	0,039	0,066		0,105	0,98	1,65
Контора гаража ДЭУ	0,002			0,002	0,05	0,00
ИТОГО по ЦТП №2	1,677	0,935	0	2,612	41,93	23,38
ЦТП №1						
Центральная,1(ж.дом)	0,193	0,11		0,303	4,83	2,750
Центральная, 3(ж.дом)	0,193	0,11		0,303	4,83	2,750
Центральная, 6(ж.дом)	0,193	0,10		0,293	4,83	2,500
Центральная, 7(ж.дом)	0,282	0,144		0,426	7,05	3,600
Центральная, 11(ОМВД)	0,136	0,153		0,289	3,40	3,825
Дом офицеров	0,214			0,214	5,35	0,00
Центр.,4 Госпиталь в/ч 90262	0,202	0,211		0,413	5,05	5,275
Центральная, 8 (Администрация)	0,193			0,193	4,83	0,000
ИТОГО по ЦТП №1	1,606	0,828	0	2,43	40,15	20,700
ТЦ 801						
СОК "Фрегат	0,455	0,125	0,685	1,265	28,50	3,125
Центральная, 23 (ж.дом)	0,185	0,11		0,295	4,63	2,750
Заречная, 1 (ж.дом)	0,235	0,176		0,411	5,88	4,400
Заречная, 2 (ж.дом)	0,286	0,176		0,462	7,15	4,400
Заречная, 5 (ж.дом)	0,21	0,19		0,4	5,25	4,750
Заречная, 6 (ж.дом)	0,203	0,13		0,333	5,08	3,250
Заречная, 7(ж.дом)	0,199	0,148		0,347	4,98	3,700
Заречная, 8 (ж.дом)	0,181	0,13		0,311	4,53	3,250
Заречная, 12 (ж.дом)	0,286	0,205		0,491	7,15	5,125
Заречная,11(гараж АТС)	0,004			0,004	0,10	0,00
Заречная, 13 (ж.дом)	0,199	0,13		0,329	4,98	3,250
Заречная, 14 (ж.дом)	0,18	0,15		0,33	4,50	3,75
Заречная, 15 (гостиница)	0,23	0,122		0,352	5,75	3,050
Заречная, 16 (ж.дом)	0,286	0,21		0,496	7,15	5,250
Заречная, 18 (ж.дом)	0,286	0,21		0,496	7,15	5,250
Заречная, 19 (ж.дом)	0,197	0,144		0,341	4,93	3,600
Заречная, 20 (ж.дом)	0,18	0,13		0,31	4,50	3,250
Заречная, 21(ж.дом)	0,286	0,19		0,476	7,15	4,750
Заречная, 22 (ж.дом)	0,286	0,19		0,476	7,15	4,750
Заречная, 23 (ж.дом)	0,286	0,205		0,491	7,15	5,125
Заречная, 25 (ж.дом)	0,075	0,074		0,149	1,88	1,850

Адрес потребителя:	Расчетная тепловая нагрузка				Расход теплоносителя т/час	
	отопление	ГВС	Вентиляц.	Общая	Отоплен.	ГВС
	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час		
Заречная, 26 (ж.дом)	0,286	0,205		0,491	7,15	5,125
Заречная, 27 (ж.дом)	0,282	0,144		0,426	7,05	3,600
Заречная, 28 (ж.дом)	0,180	0,148		0,328	4,50	3,700
Заречная, 29 (ж.дом)	0,286	0,19		0,476	7,15	4,750
Заречная, 30 (ж.дом)	0,180	0,12		0,3	4,50	3,000
Заречная, 31 (ж.дом)	0,075	0,07		0,145	1,88	1,750
Заречная, 32 (ж.дом)	0,180	0,116		0,296	4,50	2,90
Заречная, 33 (ж.дом)	0,180	0,143		0,323	4,50	3,58
Заречная, 34 (ж.дом)	0,286	0,176		0,462	7,15	4,40
Заречная, 35 (ж.дом)	0,180	0,146		0,326	4,50	3,65
Заречная, 36 (ж.дом)	0,286	0,176		0,462	7,15	4,40
Заречная, 38 (ж.дом)	0,286	0,146		0,432	7,15	3,65
Заречная, 40(ж.дом)	0,220	0,13		0,35	5,50	3,25
Заречная, 41 (ж.дом)	0,271	0,21		0,481	6,78	5,25
Заречная, 42 (ж.дом)	0,174	0,12		0,294	4,35	3,00
Заречная, 44 (ж.дом)	0,174	0,13		0,304	4,35	3,25
Заречная, 46 (ж.дом)	0,174	0,14		0,314	4,35	3,500
Заречная, 48 (ж.дом)	0,238	0,20		0,438	5,95	5,000
Заречная, 48 (ДМШ)	0,03	0,01		0,04	0,75	0,250
Заречная, 50 (ж.дом)	0,277	0,176		0,453	6,93	4,40
Заречная, 52 (ж.дом)	0,277	0,176		0,453	6,93	4,40
Заречная, 54 (ж.дом)	0,345	0,23		0,575	8,63	5,75
Заречная, 56 (ж.дом)	0,277	0,19		0,467	6,93	4,75
Заречная, 58 (ж.дом)	0,152	0,148		0,3	3,80	3,700
Школа корпус № 1	0,350	0,284		0,634	8,75	7,100
Д/с №2 "Елочка"	0,127	0,172		0,299	3,18	4,300
Заречная, 17 "Сакура"	0,02			0,02	0,50	0,00
Магазин "ГУРМАН" ул.Заречная, д.3	0,01			0,01	0,25	0,00
Итого по ТЦ 801	10,528	7,241	0,685	18,454	280,33	181,025
ИТОГО:	13,811	9,004	0,685	23,500	362,400	225,100
ВСЕГО:			23,50		587,50	

Ведущий инженер
МУПП ЖКХ



В.Е.Козлова


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Тепловые нагрузки абонентов сети 801 ТЦ ЗАТО Видяево на 2015,2016 год

Адрес потребителя:	Расчетная тепловая нагрузка				Расход теплоносителя т/час	
	отопление	ГВС	Вентиляц.	Общая	Отоплен.	ГВС
	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час		
ЦТП №2						
Поликлиника ММУ ЗАТО Видяево	0,075	0,044		0,119	1,88	1,10
Школа корпус № 2	0,22	0,095		0,315	5,50	2,38
Нагорная,3 (здание МИС)	0,108	0,013		0,121	2,70	0,33
Нагорная,4 (Д/сад"Солнышко №1- к.1)	0,13	0,100		0,23	3,25	2,50
Центральная, 21 (ж.дом)	0,282	0,144		0,426	7,05	3,60
Центральная, 10 (ж.дом)	0,110	0,11		0,22	2,75	2,75
Центральная, 12 (ж.дом)	0,110	0,10		0,21	2,75	2,50
Центральная, 14 (ж.дом)	0,191	0,116		0,307	4,78	2,90
Центральная, 14 (Д/сад № 1- к.2)	0,090	0,01		0,1	2,25	0,25
Гараж МТО в/ч 98676	0,038	0,017		0,055	0,95	0,43
Гараж ДЭУ в/ч 98676	0,039	0,066		0,105	0,98	1,65
Контора гаража ДЭУ	0,002			0,002	0,05	0,00
ИТОГО по ЦТП №2	1,395	0,815	0	2,21	34,88	20,38
ЦТП №1						
Центральная,1(ж.дом)	0,193	0,11		0,303	4,83	2,750
Центральная, 3(ж.дом)	0,193	0,11		0,303	4,83	2,750
Центральная, 6(ж.дом)	0,193	0,10		0,293	4,83	2,500
Центральная, 7(ж.дом)	0,282	0,144		0,426	7,05	3,600
Центральная, 11(ж.дом)	0,136	0,153		0,289	3,40	3,825
Дом офицеров	0,214			0,214	5,35	0,00
Центр.,4 Госпиталь в/ч 90262	0,202	0,211		0,413	5,05	5,275
Центральная, 8 (Администрация)	0,193			0,193	4,83	0,000
ИТОГО по ЦТП №1	1,606	0,828	0	2,43	40,15	20,700
ТЦ 801						
СОК "Фрегат	0,455	0,125	0,685	1,265	28,50	3,125
Центральная, 23 (ж.дом)	0,185	0,11		0,295	4,63	2,750
Заречная, 1 (ж.дом)	0,235	0,176		0,411	5,88	4,400
Заречная, 2 (ж.дом)	0,286	0,176		0,462	7,15	4,400
Заречная, 5 (ж.дом)	0,21	0,19		0,4	5,25	4,750
Заречная, 6 (ж.дом)	0,203	0,13		0,333	5,08	3,250
Заречная, 7(ж.дом)	0,199	0,148		0,347	4,98	3,700
Заречная, 8 (ж.дом)	0,181	0,13		0,311	4,53	3,250
Заречная, 12 (ж.дом)	0,286	0,205		0,491	7,15	5,125
Заречная,11(гараж АТС)	0,004			0,004	0,10	0,00
Заречная, 13 (ж.дом)	0,199	0,13		0,329	4,98	3,250
Заречная, 14 (ж.дом)	0,18	0,15		0,33	4,50	3,75
Заречная, 15 (гостиница)	0,23	0,122		0,352	5,75	3,050
Заречная, 16 (ж.дом)	0,286	0,21		0,496	7,15	5,250
Заречная, 18 (ж.дом)	0,286	0,21		0,496	7,15	5,250
Заречная, 19 (ж.дом)	0,197	0,144		0,341	4,93	3,600
Заречная, 20 (ж.дом)	0,18	0,13		0,31	4,50	3,250
Заречная, 21(ж.дом)	0,286	0,19		0,476	7,15	4,750
Заречная, 22 (ж.дом)	0,286	0,19		0,476	7,15	4,750
Заречная, 23 (ж.дом)	0,286	0,205		0,491	7,15	5,125
Заречная, 25 (ж.дом)	0,075	0,074		0,149	1,88	1,850
Заречная, 26 (ж.дом)	0,286	0,205		0,491	7,15	5,125

Адрес потребителя:	Расчетная тепловая нагрузка				Расход теплоносителя	
	отопление	ГВС	Вентиляц.	Общая	т/час	
	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Отоплен.	ГВС
Заречная, 27 (ж.дом)	0,282	0,144		0,426	7,05	3,600
Заречная, 28 (ж.дом)	0,180	0,148		0,328	4,50	3,700
Заречная, 29 (ж.дом)	0,286	0,19		0,476	7,15	4,750
Заречная, 30 (ж.дом)	0,180	0,12		0,3	4,50	3,000
Заречная, 31 (ж.дом)	0,075	0,07		0,145	1,88	1,750
Заречная, 32 (ж.дом)	0,180	0,116		0,296	4,50	2,90
Заречная, 33 (ж.дом)	0,180	0,143		0,323	4,50	3,58
Заречная, 34 (ж.дом)	0,286	0,176		0,462	7,15	4,40
Заречная, 35 (ж.дом)	0,180	0,146		0,326	4,50	3,65
Заречная, 36 (ж.дом)	0,286	0,176		0,462	7,15	4,40
Заречная, 38 (ж.дом)	0,286	0,146		0,432	7,15	3,65
Заречная, 40(ж.дом)	0,220	0,13		0,35	5,50	3,25
Заречная, 41 (ж.дом)	0,271	0,21		0,481	6,78	5,25
Заречная, 42 (ж.дом)	0,174	0,12		0,294	4,35	3,00
Заречная, 44 (ж.дом)	0,174	0,13		0,304	4,35	3,25
Заречная, 46 (ж.дом)	0,174	0,14		0,314	4,35	3,500
Заречная, 48 (ж.дом)	0,238	0,20		0,438	5,95	5,000
Заречная, 48 (ДМШ)	0,03	0,01		0,04	0,75	0,250
Заречная, 50 (ж.дом)	0,277	0,176		0,453	6,93	4,40
Заречная, 52 (ж.дом)	0,277	0,176		0,453	6,93	4,40
Заречная, 54 (ж.дом)	0,345	0,23		0,575	8,63	5,75
Заречная, 56 (ж.дом)	0,277	0,19		0,467	6,93	4,75
Заречная, 58 (ж.дом)	0,152	0,148		0,3	3,80	3,700
Школа корпус № 1	0,350	0,284		0,634	8,75	7,100
Д/с №2 "Елочка"	0,127	0,172		0,299	3,18	4,300
Заречная, 17 "Сакура"	0,02			0,02	0,50	0,00
Магазин "ГУРМАН" ул.Заречная, д.3	0,01			0,01	0,25	0,00
Итого по ТЦ 801	10,528	7,241	0,685	18,454	280,33	181,025
ИТОГО:	13,529	8,884	0,685	23,098	355,350	222,100
ВСЕГО:	23,10				577,45	

Ведущий инженер
МУПП ЖКХ



В.Е.Козлова