

=УТВЕРЖДАЮ=
ДИРЕКТОР МУПП ЖКХ
=В. Рябцев=

«16» июля 2010г.

АКТ

на гидравлическое испытание трубопроводов водяных тепловых сетей.

Объект – тепловые сети ЗАТО п.Видяево


«16» июля 2010г.

Комиссией в составе: председателя комиссии начальника участка Теплосеть Бекирова Э.Я.; членов комиссии: начальника участка «Теплотрасса», ЦТП Шамина А.М., начальника котельной Осипенкова Ю.Е., слесаря по обслуживанию тепловых сетей Леменчук И.И. в соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок» №115 от 23 марта 2003 г. п. 6.2.11-6.2.16, произведены «16» июля 2010 года гидравлические испытания трубопроводов водяных тепловых сетей с целью проверки прочности и плотности пробным давлением $6,0 \text{ кг/см}^2$ в течении 10 минут и осмотром при давлении $4,8 \text{ кг/см}^2$.

1. Обнаружены свищи на трубопроводах Тсети обогрева и подпитки, а также трубопроводах ГВС на участке
2. 38, 33, 32, 36, 35, 4. Трубопроводы присели в черную
- 3.

Заключение:

Результаты испытаний неудовлетворительные, признаки разрыва в корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях не обнаружены. Отсутствуют признаки сдвига или деформации трубопроводов и неподвижных опор.

Председатель комиссии: начальник участка Теплосеть  Э.Я. Бекиров

Члены комиссии: начальник участка Теплотрасса, ЦТП  А.М. Шамин

начальник котельной  Ю.Е. Осипенков

слесарь по обслуживанию тепловых сетей  И.И. Леменчук

Копия верна



В.А. Рябцев