

ксерокоп

=УТВЕРЖДАЮ=
ДИРЕКТОР МУПП ЖКХ
РВА =В.А.. Рябцев=
« 27 » июля 2011 г






АКТ
На гидравлическое испытания трубопроводов водяных тепловых сетей

Объект – тепловые сети ЗАТО п. Видяево.

Комиссией в составе: председателя-комиссии начальника участка Теплосеть Бекиров Э.Я., членов комиссии: мастера участка теплотрасса, ЦТП Стенькина Ю.Н., слесаря по обслуживанию тепловых сетей Леменчука И.И., слесаря по обслуживанию тепловых сетей Тягуна А.В., слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей Волкова А.А. в соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок» №-115 от 23 марта 2003 года 6.2.11 – 6.2.16 провели 27 июля 2011 года гидравлическое испытание трубопроводов водяных тепловых сетей с целью проверки прочности и плотности пробным давлением 6,0 кг/см² в течение 10 минут и осмотром при давлении 4,8 кг/см².

Заключение:

Результаты испытаний неудовлетворительны, признаки разрыва, в корпусах и сальниках турбины, во фланцевых соединениях и не обнаружены. Отсутствуют признаки сдвига или деформации трубопроводов и неподвижных опор.

Председатель комиссии:	начальник участка Теплосеть		Э. Бекиров
Члены комиссии:	мастер участка теплотрасса, ЦТП		Ю.Стенькин
	слесарь по обслуживанию тепловых сетей		И.Леменчук
	слесарь по обслуживанию тепловых сетей		А.Тягун
	слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей		А.Волков

Комп. верн  *В.А.Рябцев*