

Баланс тепловой энергии (мощности)				
Показатели	Ед. изм.	Факт. данные за годы, предшествующие периоду регулирования		
		2010	2011	2012
<u>Установленная тепловая мощность</u>	Гкал/час	42,39	42,39	42,39
<u>Суммарная тепловая нагрузка по совокупности договоров</u>	тыс. Гкал/час.	26,313	26,19	26,19
<u>Выработка</u>	Гкал	70222	63715	65716
<u>Собственные нужды котельной</u>	Гкал	6500	3686	11325
<u>Отпуск с коллекторов</u>	Гкал			
в том числе:				
бюджетные потребители	Гкал			
население	Гкал			
прочие потребители	Гкал			
организациям - перепродавцам	Гкал			
отпуск с коллекторов в тепловую сеть	Гкал			
<u>Покупная энергия:</u>	Гкал			
с коллекторов производителей	Гкал			
из тепловой сети	Гкал			
<u>Отпуск в сеть</u>	Гкал	63722	59882	54239
<u>Потери в сетях</u>	Гкал	5457	5840	8265
<u>Полезный отпуск, всего</u>	Гкал	58116	54042	45974
Полезный отпуск на нужды предприятия	Гкал			
Полезный отпуск по группам потребителей:	Гкал			
Всего	Гкал	58116	54042	45974
<u>Бюджетные потребители</u>				
Финансируемые из бюджетов всех уровней (всего)	Гкал	12704,0	11535,0	10710,0
в том числе				
Федеральный бюджет	Гкал	4688	4241	4021
Региональный бюджет	Гкал	423	115	119
Муниципальный бюджет	Гкал	7593	7179	6570
<u>Население</u>	Гкал	44852	42019	34824
<u>Прочие</u>	Гкал	560	488	440
Руководитель организации				
<i>Директор МУПП ЖКХ</i>				
<i>Вед. Инженер МУПП ЖКХ</i>				
<i>(должность исполнителя)</i>				
МП				



 Рябцев В.А. (подпись)

 (Ф. И. О. руководителя)

 Козлова В.Е. (подпись)

 (Ф. И. О. исполнителя)